Numer zapytania	Z6/3/1
Tytuł zapytania	Pompa głębinowa - zamiennik do GBC 3.06 7,5 kW 400V Hydro Vacuum
Kupiec prowadzący:	Stachurski, Marek
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-09-12 11:25:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-12 11:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-23 10:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-22 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Dzień dobry

Zapraszam Państwa do złożenia oferty. **Przed złożeniem oferty proszę o dokładne zapoznanie się z poniższym opisem.**

W związku z awarią pompy głębinowej zasilającej system instalacji ppoż. poszukujemy oferty wymiany pompy na nową, o parametrach nie niższych od posiadanej, która sprosta wymaganiom istniejącej instalacji.

Aktualnie zainstalowana jest pompa głębinowa GBC 3.06 7,5 kW 400V Hydro Vacuum

https://www.sklep-watermark.pl/p/3410-pompa-glebinowa-gbc-3-06-7-5kw-400v-hydro-vacuum grudziadz?gad_source=1&gad_campaignid=21236191859&gbraid=0AAAADrG42G7hp_FOX9DB2K5GqheBotq1&gclid=EAIaIQobChMI3p2xroTOjwMVeWaRBR3uii0pEAQYASABEgIBe_D_BwE

Ww. konstrukcja jest wrażliwa na jakość wody i jej ewentualne zanieczyszczenia, które mogą przyspieszyć zużycie wirników. Biorąc pod uwagę, że system ppoż. zasilany jest również ze zbiorników wód opadowych, zasadnym jest zastosowanie pompy o mniejszej wrażliwości.

Dodatkowym aspektem, niezbędnym do uwzględnienia przy doborze nowej pompy, jest fakt, że przy badaniu hydrantów zewnętrznych brakuje ok. 1 bar ciśnienia na wyjściu.

Proszę o przedstawienie oferty na nową pompę, która będzie nieco mocniejsza, wydajniejsza i trwalsza od obecnie zainstalowanej, w zakresie parametrów urządzenia niezbędnych do uzyskania wymaganej charakterystyki instalacji.

Proszę o:
- dodanie krótkiego opisu technicznego pompy i uzasadnienie Państwa wyboru,
- uwzględnienie jako osobnej pozycji demontaż starej pompy i montaż nowej,
- uwzględnienie konieczności weryfikacji aktualnych parametrów oraz stanu technicznego instalacji przed zamówieniem nowej pompy,
- uwzględnienie ewentualnych kosztów dojazdu do miejsca lokalizacji.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panem Markiem Pauchem lub Panem Arkadiuszem Duniakiem, których dane teleadresowe podane są poniżej.

Budżet na nową pompę (bez uwzględnienia kosztów montażu itp.): 15.000 tys. zł netto

Termin realizacji: PILNE – krótki termin realizacji będzie dodatkowym atutem

Gwarancja: maksymalny okres gwarancji lub możliwość wydłużenia będzie dodatkowym atutem

Płatność: przelewem min. 14 dni

Lokalizacja: Gdańsk woj. pomorskie

Opiekun zapytania:
Pan Marek Pauch
m.pauch@grupadbk.com
+48 882 356 058

Konserwator obiektu (zapytania fachowe):
Pan Arkadiusz Duniak
+48 507 859 457

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Pompa Głębinowa - zamiennik GBC 3.06 7,5 kW 400V Hydro Vaccum		1	szt.	Inne
2.	Usługa demontażu starej pompy i montażu nowej pompy + inne		1	usługa	Inne
3.	Koszty dojazdu/transportu		1	usługa	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.5	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.3	Nie	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Forma i termin płatności: przelew 14 dni
2.	Termin realizacji: maks. 20 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Okres gwarancji na pompę (np. 2 lata, 5 lat)
2.	Termin realizacji (np. 10 dni od złożenia zamówienia)

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	nie
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie